



HEIDELBERG UNIVERSITY HOSPITAL

YANGINDAN KORUNMA TALIMATI DIN 14096 – B

GİRİŞ

Tüm çalışanların iş yerindeki yangın tehlikesi bakımından bilgi edinmesi gerekir. Herkesin kendi çalışma alanında mevcut olan yangın söndürme ve kurtarma cihazları, acil çıkışlar, kaçış yolları (asılı olan kaçış ve kurtarma krokileri) ve acil çağrı numaraları bakımından bilgilendirilmesi ve yangın söndürme tertibatlarının kullanımı ile ilgili bilgi edinmesi gerekir. Yöneticiler, özellikle de işe yeni başlayan personeller olmak üzere çalışanları (aynı zamanda yardımcı personel) bu konuda eğitmekle yükümlüdür. Çalışanların eğitilmesi yılda en az bir kez düzenlenmelidir.

Tüm çalışanlar daha ayrıntılı bilgileri ve ilgili belgeleri Intranet'teki yangından korunma kısmında görebilir.

YANGINDAN KORUNMA TALIMATI

YANGINDAN KORUNMA TALIMATI DIN 14096 – A

YANGIN DURUMUNDA DAVRANIŞ

- Sakinliği koruyun
- Öncelikle yangını bildirin, ardından söndürmeye çalışın
- Yangınla mücadelede önce insanları kurtarma

ALARM VERME	BİLDİRİM
 yangın alarmı söndürme tuşu duvar telefon	Kim bildiriyor Nerede Cade, bina, oda Ne oldu Kaç kişi tehlike altında Bekleyin başka sorular için

TEHLİKE DURUMUNDA DAVRANIŞ

Alarm ver!

Kurtar!

Yangınla mücadele et!

Kaçış yollarını kullan!

Merdivenleri kullan!

Yangın sırasında asansör kullanmayın

Tahliye ve kaçış esnasında Engelli ve muhtaç kişilere yardım edin!

Toplanma alanına gidin Eksik olmadığınızdan emin olun

YANGIN TÜPÜ VE DUVAR YANGIN MUSLUĞUNUN KULLANIMI

Alarm ritmiyle müdahale edin

Yangın yangınına göre kaynağına müdahale edin

Eksik donatılar ve tüpün gücüyle müdahale edin

Yangın aleviyle bulaşıcı tüp kullanın, bulaşıcı aleviye değin

Yüzünüzü alevden koruyun

ÖZEL ÖNLEMLER

- Kıyafetleri yanan kişilerin koşmalarını engelleyin
- Yangın noktalarındaki kapı ve pencereleri kapatın
- Dikkat: Boğulma tehlikesi

Kayıflama tar.: 01.10.2018, Güvenlik ve düzenleme departmanı | Kontrol edilme: İş güvenliği departmanı | Onaylama: Heidelberg (İtalya) | Revizyon: 0

Yanıcı atıklar yalnızca bu amaç için öngörülmuş kaplarda muhafaza edilebilir. Bazı durumlarda günde birkaç kez olmak üzere düzenli olarak atılmalıdır. Kibrit ve tütün artıkları için yanıcı olmayan mümkünse kendiliğinden söndüren küllükler kullanılmalıdır. Küllükler kağıt konulan çöp kovalarına değil yalnızca yanıcı olmayan ve kapaklı toplama kaplarına boşaltılmalıdır.

Genel olarak yalnızca binalarda kurulu olan pişirme cihazları, ısıtıcı ve soğutucu cihazlar (kahve makineleri, fanlar, klimalar vb.) kullanılmalıdır. Diğer cihazlar ise yalnızca daimi denetim altında ve güvenlik yükümlülüklerini dikkate alarak kullanılabilir. Yalnızca CE işaretine sahip ve teknik olarak sorunsuz cihazlar kullanılabilir. Ayrıca bu cihazlar DGUV V3 hükümlerini karşılamalıdır.

Elektronik cihazlar

Esas itibarıyla sadece işveren tarafından tahsis edilen, kliniğin satın alması tarafından alınan ve bir donanım numarasına sahip olan elektrikli elektrikli cihazlar kullanılabilir. Cihazların bir CE işaretine sahip ve DGUV onayı olması gereklidir. Küçük cihazlar sadece aralıksız gözetim altında ve güvenlik şartları dikkate alınarak kullanılabilir. Özel olarak temin edilen elektronik ve küçük cihazların getirilmesi yasaktır. Donanım numarası ve DGUV onayı bulunmayan cihazlara el konulabilir.

Besleme hatlarında (gerilim, su, ısıtma, gaz) eksiklik ya da hasar görülmesi halinde derhal teknik arıza kayıt merkezine başvurulmalıdır:

Arıza kayıt merkezine ulaşma: **Dahili – 5111**

Gaz kokusu hissedilmesi durumunda gaz beslemesi kapatılmalı, kısıtlı oluşumundan kaçınılmalı ve ortamın iyi şekilde havalandırılması sağlanmalıdır! Onarımlar yalnızca izin verilen uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Kaynak, lehim ve kesim çalışmalarında yazılı olarak genel kontrol merkezine başvurulmalıdır (56-7272 numaralı telefon üzerinden başvuru formu alınabilir). Bunun dışında özellikle kaynak izin belgesindeki güvenlik yükümlülükleri dikkate alınmalıdır. Çalışmalar yalnızca kalifiye uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. İlgili kişi, verilmiş olan kaynak izin belgesini daima yanında taşımalıdır. Mevcut KTG'nin "yabancı firmaların kullanması için el kitabı" dikkate alınmalıdır.

YANGIN VE DUMANIN YAYILMASI

mümkün olan en küçük alan ile sınırlanmalıdır. Bu nedenle kendiliğinden kapanan yangından/dumandan koruma kapılarının ayarı bozulmamalı ya da takoz ile sıkıştırılmamalıdır.



YANGINI ÖNLEME

Heidelberg üniversite kliniğinin binalarında genel sigara yasağı geçerlidir. Yalnızca binanın dışındaki bu amaçla ayrılmış alanlarda sigara içilebilir. Binalar ve tesislerde duman dedektörleri ve yangın dedektörleri ile donatılmıştır. Açık alev ve ışık kaynağı bulundurulması yasaktır. Mum yakılamaz.

KAÇIŞ VE KURTARMA YOLLARI

Merdivenler ve koridorlar daima tamamen engelsiz olmalıdır. Bu alanlara yanabilecek eşyaların (ör. ahşap dolaplar) ya da yangın kaynaklarının (ör. buzdolabı, fotokopi makinesi) yerleştirilmesi ya da varlığına göz yumulması yasaktır. Yine bu alanlara – **kısa süreli dahi olsa** – eşya (ör. yatak) konulamaz. Kendiliğinden kapanan yangından/dumandan koruma kapıları sabitlenmemeli ya da takoz ile sıkıştırılmamalıdır. Kaçış yönündeki acil çıkışlar daima geçilebilir durumda olmalıdır.

ALARM VE SÖNDÜRME TERTIBATLARI

hasar görmemeli/değiştirilmemeli ve genel olarak ciddi bir durum oluşmadığı sürece öngörülen yerinden alınmamalıdır. Daima çalışmaya hazır ve erişilecek durumda olmalıdır. Yangın söndürme ekipmanının yerleri kaçış ve kurtarma krokilerinde belirtilmiştir.

YANGIN DURUMUNDA DAVRANIŞ

- Sakin, hızlı ve bilinçli davranın. Panikten kaçının.
- Yangın kokusundan şüphelendiğinizde, duman oluşumunda ve mevcut bir yangında derhal koruyucu cama vurarak ve düğmeye basarak yangın alarm sistemini (yangın dedektörü-nü, manuel) etkinleştirin.
- Ayrıca aşağıdaki acil durum noktalarını da bilgilendirin:

Yangın ihbarı

İtfaiye	dah./har.	Tel.	112
Polis	dah./har.	Tel.	110
Gen. kurt. merk.	dah./har.	Tel.	112
Teknik acil çağrı	dah.	Tel.	4444
Güvenlik acil çağrı	dah.	Tel.	6500

Acil durum bildiriminde bulunun, anlaşılır şekilde konuşun!

Kim	bildiriyor?
Nerede	yangın var?
Ne	oldu?
Ne kadar	büyük bir yangın söz konusu ve kaç kişi tehlike altında?
Bekleyin	başka sorular sorulacaktır!

ALARM SINYALLERINE VE TALIMATLARA DİKKAT EDİN

Binalarda görsel ve/veya akustik sinyal vericileri aracılığıyla ve telefon cihazının DAKS sunucusu üzerinden alarm verilebilir. Alarm verme şekli binaya göre farklılık gösterebilir. **Binanın tekniğiyle ilgili talimatlar** aracılığıyla çalışanlara binaları teknik olarak tanıtılır ve önemli talimatlara atıfta bulunulur.

Tahliye gerekliyse ekip yönetimi tarafından düzenlenir ve DAKS tarafından bildirilir.

Güvenli hale getirme

- Bu adım ile tehlike altındaki kişiler güvenli duruma getirilir ve diğer çalışanları bilgilendirilir
- İnsanları kurtarmak daima yangınla mücadeleden önce gelir. Kendinizi tehlikeye atmaktan kaçın
- Engelli çalışan ve ziyaretçileri destekleyin
- Asansörleri kaçış için kullanmayın
- Alanı derhal panik yapmadan terk edin
- Alan özelliklerine bakarak uygun toplanma alanını arayın (bk. asılı kaçış ve kurtarma krokileri)
- Yangının büyümesini ve duman oluşumunu sınırlayın, tüm kapı ve pencereleri kapatın

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI UYGULAMA

- Yalnızca başarılı olma ihtimali varsa söndürme cihazlarını kullanın
- Tüm yangın tüplerinin üzerinde kolay bir anlatım ile kullanım talimatı eklenmiştir
- Gerekmesi halinde yakında bulunan diğer yangın tüplerini de kullanın
- Yanan kişilerin hareket etmesini engelleyin ve yangını acil duş ya da yangın tüpü ile söndürün
- Mümkün olması halinde tehlike oranını düşürmek için yangınla mücadeleyi birkaç kişiyle gerçekleştirin
- Halihazırda duman bulunan alanlara girmeyin
- Yetkisiz kişileri tehlike bölgesinden uzak tutun
- Tehlikeli nesneleri ve önemli belgeleri alın
- Tehlike oluşturmadan yapılabiliyorsa elektriği kesin, TV ve radyo cihazlarını durdurun
- Olayla ilgilenen itfaiyeyi ve yardım ekiplerini olay/tehlikeli noktalar bakımından bilgilendirin ve aydınlatın
- Faaliyet ekiplerinin talimatlarını yerine getirin!

ÖZEL DAVRANIŞ KURALLARI

Yangın alanına ve yangın oluşumundan etkilenen alanlara ancak yangını söndüren ekip yöneticisinin onayı/izni sonrası girilebilir.

Söndürülen her yangın derhal yetkililerle, genel kontrol merkezine ve güvenlik hizmeti sağlayan mecralara bildirilmelidir. Kullanılan ya da çalıştırılan yangın tüpleri ile mühürü açılmış olan yangın tüpleri derhal teknik arıza kaydına bildirilmelidir.

Tehlikeli maddeler İş yeri düzenli ve temiz tutulmalıdır. Yanıcı maddeler elektrikli cihazların, sıcak ocakların ya da benzeri ateş kaynaklarının yakınında tutulmamalı ya da bu-ralara yerleştirilmemelidir. Yanıcı sıvılar için özel hükümler geçerlidir. Lavabolarda ya da tuvaletlerde imha edilemez. Tehlikeli maddelerin kullanımında kullanım kılavuzu dikkate alınmalıdır. Atıklar derhal imha edilmelidir. Özel atıklar için ilgili imha kuralları geçerlidir. Tehlikeli maddelerin imha edilmesine ilişkin sorularınız olması halinde şuradan bilgi alabilirsiniz:

Heidelberg Üniversite Kliniği

Bölüm 3.4 Entsorgung, Umwelt und Energie
(İmha, çevre ve enerji)
Tel. dahili – 38117

ya da

Heidelberg Üniversitesi Bölüm:

2.1 Chemie (Kimya)
Kimyasal atıklar için merkezi ara depo
Tel. dahili 115 – 8547